

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,  
METROLOGY AND CERTIFICATION  
UNDER COUNCIL OF MINISTERS  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENT

**АННУЛИРОВАН**



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

3411

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

29 марта 2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 06-2005 от 30 июня 2005 г.) утвержден тип

**счетчики холодной воды турбинные СТВ-65, СТВ-80, СТВ-100, СТВ-150,  
Гянджинское ПО "Прибор", г. Гянджа, Азербайджанская Республика (AZ),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 07 2597 05** и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков  
30 июня 2005 г.

Продлен до

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Решение от 30.06.2005  
Султанов*

## Описание типа средств измерений для Государственного реестра

Подлежит публикации в открытой печати

«Утверждаю»

Заведующий отдела метрологии  
Государственного Агенства по Стандартизации, Метрологии и Патенту  
Азербайджанской Республики  
Е.М. Аббасов

29 марта 2005 г.

Турбинные счетчики холодной воды «СТВ-65», «СТВ-80», «СТВ-100», «СТВ-150»	Внесен в Государственный реестр средств измерений прошедших государственные испытания. Регистрационный № 0004-95
---	---

Дано разрешение к выпуску  
26 апреля 1995 г.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Турбинные счетчики холодной воды «СТВ-65», «СТВ-80», «СТВ-100», «СТВ-150» (в дальнейшем счетчик) предназначены для измерения объема питьевой воды, протекающей по трубопроводу по ГОСТ 2874 при температуре от 5<sup>0</sup>С до 40<sup>0</sup>С и давлении ниже 1,0 Мпа.



## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры счетчиков приведены в нижеследующей таблице

№	Основные размеры и параметры	Норма			
		СТВ- 65	СТВ-80	СТВ-100	СТВ-150
1.	Диаметр условного прохода				
2.	Расход измеряемой воды, м <sup>3</sup> /ч				
	Минимальный, $Q_{\min}$	1,2	1,6	2,4	2,5
	Переходный, $Q_k$	3,5	5,5	9,0	12
	Эксплуатационный, $Q_I$	25	45	80	250
	Номинальный, $Q_{\text{ном}}$	35	60	90	250
	Наибольший, $Q_{\max}$	70	120	180	425
3.	Наибольший объем измеряемой воды, М <sup>3</sup>				
	За сутки	900	1650	2900	6000
	За месяц	18000	33000	58000	120000
4.	Порог чувствительности не более, М <sup>3</sup>	0,5	0,6	1,0	1,3
5.	Предел допустимой погрешности, %				
	±5% при диапазоне расходов М <sup>3</sup> /ч ±2% при диапазоне расходов М <sup>3</sup> /ч	1,2÷3,5 3,5÷70	1,6÷5,5 5,5÷120	2,4÷9,0 9,0÷180	2,5÷12,0 12,0÷425
6.	Потеря давления при диапазоне расходов 0,01 Мра, М <sup>3</sup> /ч	40±4	70±7	130±13	315±31,5
7.	Объем роликового указателя, М <sup>3</sup>	99999,9	99999,9	99999,9	999999
8.	Цена единицы наименьшего разряда ро- ликового указателя, М <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1	1,0
9.	Наименьшая цена деления шкалы стре- лочного указателя, М <sup>3</sup>	0,002	0,002	0,002	0,02
10.	Порог чувствительности, М <sup>3</sup> /ч	0,5	0,6	1,0	1,3
11.	Масса, кг	14,5	18,7	23	36,5

### ПРОВЕРКА

При выпуске из производства и в эксплуатации проверка счетчиков производится в соответствии с методикой проверки МИ 1963-88 «СТВ», утвержденной Государственным Агентством по Стандартизации, Метрологии и Патенту Азербайджанской Республики.

Межповеречный интервал- 5 лет.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

В паспорт счетчика ставится знак Государственного реестра об утверждении типа.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Счетчик воды - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Турбинные счетчики холодной воды : «СТВ»  
Завод-изготовитель: Гянджа, завод «Прибор»  
Соответствует требованиям ТУ АЗ 05795814-036-2001

Представитель  
Гянджинского завода «Прибор»

С азербайджанского языка на русский язык перевел Алиев Назим Наджаф оглы, проживающий по адресу  
гор. Гянджа, ул. Исмаилзаде, дом 74  
Удостоверение личности АЗЕ № 02504497 выдан Кяпазским РОП гор. Гянджа Азербайджанской Республики  
08.04.2005 г. За верность перевода несу ответственность.

Подпись:



Алиев Н.Н.

08 04 2009 il

39 nömrəli form

Mən, Əmər Şəhər Y. Səyid dövlət notariat

notariat kontorunun adı: Nağıyev S.S. mənə məlum

notariat kontorunun dövlət notariusu Əliyev Nəzər Nəzər oğlu

notariat kontorunun tərcüməsi Əliyev Nəzər Nəzər oğlu

Reyestr № 4E-06 10086 qeyd edilib.

manat dövlət qismünü alınıb.

