



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

5890

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

1 января 2013 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 06-09 от 26.05.2009 г.) утвержден тип средств измерений

"Трансформаторы тока ТОЛ 35",

изготовитель - **ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока",
г. Екатеринбург, Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 13 2780 09** и допущен к применению в Республике Беларусь с 27 декабря 2005 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



С.А. Ивлев

26 мая 2009 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№

06-2009

26 МАЙ 2009

секретарь НТК

Меев

Продлён до " _____ " _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУП «УРАЛТЕСТ»

М.В. Чигарев

« 26 / 10 2007г.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы тока ТОЛ-35	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>21256-07</u> Взамен №21256-03
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трансформаторы выпускаются по ГОСТ 7746-2001 и техническим условиям ТУ16-2002 ОГГ. 671 213. 012 ТУ.

Назначение и область применения

Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц.

Трансформаторы предназначены для установки в открытые распределительные устройства и другие электроустановки класса напряжения 35 кВ, и являются самостоятельными изделиями.

Описание

Трансформатор выполнен в виде опорной конструкции, имеет магнитопровод, первичную и вторичные обмотки залитые компаундом, который обеспечивает электрическую прочность изоляции и защиту обмоток от проникновения влаги и механических повреждений.

Трансформаторы имеют три, четыре или пять вторичных обмотки (для измерения и для защиты), каждая на своем магнитопроводе.

Маркировка выводов первичной и вторичных обмоток рельефная, выполняется компаундом при заливке трансформатора в форму.

На трансформаторе имеется табличка технических данных с предупреждающей надписью о напряжении на разомкнутых вторичных обмотках.

Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики для конструктивного исполнения			
	II, II - 1	III, III - 1	V - 4	V - 5
Номинальное напряжение, кВ	35			
Номинальная частота переменного тока, Гц	50 или 60			
Номинальный первичный ток, А	от 15 до 4000			
Номинальный вторичный ток, А	1 или 5			
Класс точности: - для измерений - для защиты	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5P; 10P			
Номинальная нагрузка вторичных обмоток с $\cos \varphi = 0,8$, В·А: - для измерений - для защиты	от 3 до 30			от 3 до 15
	от 3 до 30	от 3 до 50	от 3 до 30	от 3 до 20
Число вторичных обмоток: - для измерений - для защиты	1		1	2
	2		3	2
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее	20			

Наименование характеристики	Значение характеристики для конструктивного исполнения			
	II, II - 1	III, III - 1	V - 4	V - 5
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений	от 5 до 7			
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	от минус 60 до плюс 50 от минус 10 до плюс 60			
для исполнения УХЛ1 для исполнения Т1				
Габаритные размеры (высота х длина х ширина) не более, мм	866х738х662			
Масса, не более, кг	193			
Средний срок службы трансформатора, лет	30			
Средняя наработка до отказа, ч	40 · 10 ⁵			

Примечания - требуемые параметры оговариваются при заказе.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на табличку технических данных фотохимическим методом с рельефным изображением; на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность

Трансформатор – 1 шт.;

Опорная плита – 1 шт.;

Крышка клеммника – 1 шт.;

Прокладка крышки – 1 шт.;

Пломбировочный колпачок – 1 шт.;

Транспортная рама – 1 шт.;

Крепеж – комплект;

Эксплуатационные документы:

паспорт – 1 экз.;

руководство по эксплуатации (РЭ) – 1 экз.

Примечание - При поставке партии трансформаторов в один адрес по согласованию с Заказчиком общее количество экземпляров РЭ может быть уменьшено, но должно быть не менее 3 экземпляров на партию трансформаторов в пятьдесят штук.

Поверка

Поверку трансформаторов проводят по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Межповерочный интервал - 8 лет.

Нормативная и техническая документация

1 ГОСТ 7746-2001. «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

2 Технические условия ТУ16-2005 ОГГ.671 213.012 ТУ. «Трансформаторы тока ТОЛ-35».

Заключение

Тип трансформаторов тока ТОЛ-35 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Трансформаторы тока ТОЛ-35 соответствуют требованиям безопасности. Сертификат соответствия № РОСС RU.MB02.B01045. Срок действия с 08.08.2005г. по 08.08.2008г. Выдан органом по сертификации высоковольтного электрооборудования ассоциации «ЭНЕРГОСЕРТ».

Изготовитель – ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, Черкасская 2 г.

Телефон: /343/ 234-31-04, Факс: /343/212-52-55

Генеральный директор
ОАО «Свердловский завод
трансформаторов тока»



А. А. Бегунов