



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

5597

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

1 февраля 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 11-08 от 27.11.2008 г.) утвержден тип

Комплексы измерительно-вычислительные REC-1.X,

**ООО "Радиоэлектронная компания", г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 13 3925 08** и допущен к применению в Республике Беларусь с 27 ноября 2008 г.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



С.А. Ивлев

1 декабря 2008 г.

Продлён до

" _____ 20__ г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ 11-08

27 НОЯ 2008

секретарь НТК

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ «Пензенский ЦСМ», д.т.н., проф.

А.А. Данилов

19 декабря 2006 г.

**КОМПЛЕКСЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
«REC-1.X»**

Внесён в Государственный реестр
средств измерений

Регистрационный №

Выпускаются по техническим условиям НРЭК.465680.001 ТУ.

Назначение и область применения

Комплексы измерительно-вычислительные «REC-1.X» (далее по тексту – ИБК «REC-1.X») предназначены для измерений постоянного тока, напряжения постоянного тока, времени, интервалов времени, счета импульсов и преобразования количества импульсов в количество электрической энергии.

Область применения ИБК «REC-1.X» – автоматизированные информационно-измерительные системы, в том числе автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ).

Описание

ИБК «REC-1.X» представляет собой малогабаритное устройство, выполненное с использованием микропроцессорных БИС. ИБК «REC-1.X» работает совместно:

- с микропроцессорными счётчиками электрической энергии (например, типа «Альфа 2», «Альфа-Плюс», «ЕвроАльфа» и других типов, использующих интерфейс RS485 или RS232);
- с индукционными счётчиками электрической энергии, снабжёнными датчиками формирования импульсов типа Е440.01, Е870, Ж7АП1 и аналогичными;
- с датчиками физических величин, имеющими выходные сигналы по ГОСТ 26.011.

ИБК «REC-1.X» поддерживает единое системное время, обеспечивая автоматическую коррекцию хода часов от внешней ЭВМ вышестоящей в иерархии системы, подключенной по сети, и автоматически выполняя коррекцию хода часов подключенных к нему счётчиков.

ИБК «REC-1.X» имеет несколько модификаций, представленных в таблице 1, которые различаются наличием и типом входных аналоговых сигналов, количеством цифровых интерфейсов связи, объемом применяемой энергонезависимой памяти данных и количеством подключаемых счетчиков электрической энергии с цифровым интерфейсом.

Таблица 1

| Обозначение модификации ИБК «REC-1.X» | Наличие модуля ввода аналоговых сигналов | Тип входного аналогового сигнала | Тип/количество цифровых интерфейсов связи | Объем энергонезави- симой памяти данных | Максимальное число счётчиков электрической энергии с цифровыми интерфейсами |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «REC-1.0» | Нет | Нет | RS232/1 RS485/1 ИРПС/1 (толь- ко выход) | 32 кб | Нет |

Продолжение таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|----|
| «REC-1.1» | 8 каналов (64 мсек) | Токовый 0 – 5 мА или 4 – 20 мА | RS232/2 RS485/2 | 64 кб | 16 |
| «REC-1.2» | 8 каналов (64 мсек) | Токовый 0 – 5 мА или 4 – 20 мА | RS232/2 RS485/2 | 2 Мб | 32 |
| «REC-1.3» (осциллогра- фирование) | 8 каналов (4мсек) | Напряжение ± 5 В | RS232/2 RS485/2 | 32 Мб | 32 |

ИБК «REC-1.X» представляет собой законченную моноблочную конструкцию, обеспечивающую настенное размещение.

Степень защиты от воздействия воды и пыли соответствует IP51 по ГОСТ 14254.

Степень защиты от поражения электрическим током соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0.

Основные технические характеристики

Количество подключаемых счетчиков электрической энергии с цифровыми интерфейсами

согласно
таблице 1.

Количество подключаемых счетчиков электрической энергии с импульсным выходным сигналом, для всех модификаций ИБК «REC-1.X»

до 16.

Пределы допускаемой относительной погрешности счёта импульсов, поступающих на вход каналов, предназначенных для подключения индукционных счётчиков

±0,1%.

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования числа импульсов, поступающих на вход каналов, предназначенных для подключения индукционных счётчиков, в количество электрической энергии

±0,1%.

Диапазон измерений постоянного тока

(0 – 5) мА,
(4 – 20) мА.
± 5 В.

Диапазон измерений напряжения постоянного тока

± 5 В.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования постоянного тока или напряжения в кодированный сигнал

± 0,1 %.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования постоянного тока или напряжения в кодированный сигнал, вызываемой изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур от минус 10 °С до плюс 50 °С (от минус 25 до плюс 60 °С – для варианта исполнения «Ехt»)

± 0,05 %.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода часов ИБК «REC-1.X» в сутки:

- при отсутствии внешней коррекции
- при отключении питания

± 5с;
± 15 с.

Питание:

- от источника постоянного тока
- от сети переменного тока

(10 – 15) В;
187 – 220) В
(50 ± 1) Гц.

Потребляемая мощность, ВА, не более

0,5.

Габаритные размеры, мм, не более

150×150×80.

Масса, не более

1,0 кг.

Средняя наработка на отказ, не менее

35 000 ч.

Средний срок службы, не менее

10 лет.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха:
для обычного исполнения (от –10 до 50)°С;
для исполнения Ext (от –25 до 60)°С.
- относительная влажность воздуха, при температуре 25 °С до 98 %.
- атмосферное давление 84 до 106,7 кПа,
(630 – 800) мм рт. ст.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации НРЭК.465680.001 РЭ и на корпус ИВК «REC-1.X».

Комплектность

В комплект поставки ИВК «REC-1.X» входят технические средства и документация, представленные в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
|---|--------------------|--------|--|
| Комплекс измерительно-вычислительный «REC-1.X» | НРЭК.465680.001 | 1 | Одна из модификаций, представленных в таблице 1, согласно заказной спецификации. |
| Сетевой блок питания | «~220V/-12V» | 1 | |
| Аккумуляторная батарея 12 В | | 1 | Поставляется по отдельному заказу. |
| Комплекс измерительно-вычислительный «REC-1.X». Руководство по эксплуатации | НРЭК.465680.001 РЭ | 1 | |
| Комплекс измерительно-вычислительный «REC-1.X». Инструкция по работе. | НРЭК.465680.001 И1 | 1 | |
| Комплекс измерительно-вычислительный «REC-1.X». Методика поверки | НРЭК.465680.001 ПМ | 1 | |
| Комплекс измерительно-вычислительный «REC-1.X». Ведомость эксплуатационных документов | НРЭК.465680.001 ВЭ | 1 | |

Поверка

Поверка производится в соответствии с документом «Комплекс измерительно-вычислительный «REC-1.X». Методика поверки» НРЭК.465680.001 ПМ, согласованным ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ» 19 декабря 2006 г.

Основное поверочное оборудование:

- генератор импульсов ГЗ-56;
- частотомер ЧЗ-63/1;
- прибор для проверки вольтметров программируемый В1-12;
- секундомер СДСпр-1-2;
- мегаомметр М41003/3.

Межповерочный интервал – 4 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 8.022-91. ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне $1 \times 10^{-16} - 30$ А.

ГОСТ 8.027-2001. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы.

ГОСТ 8.129-99. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения времени и частоты.

ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.

ГОСТ 14254-96. Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

Технические условия НРЭК.465680.001 ТУ.

Заключение

Тип комплексов измерительно-вычислительных «REC-1.X», утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель – ООО «Радиоэлектронная компания».

✉ 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 12, лит. А, пом. Н.
☎ (812) 766-09-37 📠 (812) 766-09-37 📧 rec@nrec.spb.ru

Директор
ООО «Радиоэлектронная компания»



А.А. Берёзкин