

Приложение к свидетельству
№ _____ об утверждении типа
средств измерений

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Н.И. Ханов
2010 года

Станки балансировочные БМ

Внесены в Государственный реестр средств измерений
Регистрационный номер 44487-10
Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4577-056-95335915-2010

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станки балансировочные БМ (далее- станки) предназначены для измерения неуравновешенной массы дисбаланса и угла установки корректирующих грузов в одной или двух плоскостях коррекции при балансировке колес автомобилей на автозаводах, автотранспортных предприятиях, станциях технической диагностики и технического обслуживания автомобилей и мастерских по ремонту колес.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы станков основан на вычислении неуравновешенной массы и ее угловой координаты из значений сил, которые действуют в опорах вала станка при вращении колеса. Силы в опорах вала измеряются с помощью пьезокерамических преобразователей. Сигналы с пьезокерамических преобразователей обрабатываются вторичным измерительным преобразователем с последующей индикацией результатов измерений на цифровом отсчетном устройстве в виде массы и угла установки корректирующих грузов в одной или двух плоскостях коррекции (при статической или динамической балансировке соответственно).

Станок состоит из корпуса, в котором размещены: узел вала, пьезокерамические преобразователи, электродвигатель (кроме станков с ручным приводом), тормозное устройство, выдвижная штанга для ввода дистанции до колеса и диаметра установки корректирующих грузов, электронные блоки и цифровое отсчетное устройство. В качестве цифрового отсчетного устройства используется цифровая панель или жидкокристаллический монитор. Закрепление колеса на валу производится с помощью зажимной гайки и соответствующих адаптеров. Для защиты оператора от посторонних частиц при вращении колеса предусмотрен защитный кожух.

Станки выпускаются различных вариантов исполнения и имеют обозначение – БМХХХ, где БМ – обозначение типа;

- БМ200- электрический привод, ввод двух параметров колеса автоматически, светодиодное цифровое табло;
- БМ300- электрический привод с микропроцессором, ввод двух параметров колеса автоматически, светодиодное цифровое табло;
- БМ400- электрический привод с микропроцессором, ввод двух параметров колеса автоматически, ЖКИ монитор;
- БМ500- электрический привод с микропроцессором, ввод всех параметров колеса автоматически, ЖКИ монитор;
- БМ600- электрический привод с микропроцессором, ввод всех параметров колеса автоматически, ЖКИ монитор;
- БМ700- электрический привод с микропроцессором, ввод всех параметров колеса автоматически, ЖКИ монитор, пневмозахват колеса;

БМ1000-электрический привод с микропроцессором, два режима работы: режим 1 (для колёс легковых автомобилей) и режим 2 (для колёс грузовых автомобилей);

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измерений неуравновешенной массы, г:
 для БМ200, БМ300, БМ400, БМ500, БМ600, БМ700, БМ1000 в режиме 1 от 3 до 100
 для БМ1000 в режиме 2 от 25 до 300
2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении неуравновешенной массы только в одной плоскости коррекции, г..... $\pm (3+0,1M)$
 (где М- измеряемая неуравновешенная масса в граммах)
3. Дискретность отсчета, г.1
4. Диапазон показаний цифрового отсчетного устройства, г:
 для БМ200, БМ300, БМ400, БМ500, БМ600, БМ700, БМ1000 в режиме 1 от 1 до 250
 для БМ1000 в режиме 2 от 3 до 750
5. Диапазон измерений углового положения неуравновешенной массы, градус.....от 0 до 360
6. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углового положения неуравновешенной массы, градус..... ± 5
7. Пределы допускаемого значения дрейфа нуля, г. ± 3
8. Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм:
 - для БМ2001100, 910, 1460
 - для БМ300, БМ400, БМ500, БМ600, БМ700.....1100, 1060, 1450
 - для БМ1000.....2000, 1940, 2080
9. Масса, кг, не более:
 - для БМ20070
 - для БМ300, БМ400, БМ500, БМ600, БМ700.....80
 - для БМ1000.....100
10. Электрическое питание
 - для БМ300, БМ400, БМ500, БМ600, БМ700, БМ1000..... от 187 до 242 В
 - для БМ200
 - от 323 до 418 В
 - от 187 до 242 В
 - частота, Гц.....50 \pm 1
11. Потребляемая мощность, кВт, не более
 - для БМ200, БМ300, БМ400, БМ500, БМ600, БМ700.....0,45
 - для БМ1000.....0,75
12. Условия эксплуатации:
 - диапазон температуры окружающего воздуха, °С.....от +10 до +35
 - относительная влажность, %до 80
13. Показатели надежности:
 - средняя наработка на отказ, ч600
 - средний срок службы, лет.....5

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на лицевую сторону станка в виде наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Станок балансировочный БМ;
2. Комплект адаптеров для закрепления колес;
3. Руководство по эксплуатации;
4. Методика поверки МП 2301-208-2010

ПОВЕРКА

Поверка станков осуществляется по методике поверки МП 2301-208-2010 «Станки балансировочные БМ. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева 26.04.2010г.

Основные средства измерений необходимые при поверке: весы среднего класса точности по ГОСТ 29329 с НПВ –300 г и дискретностью отсчета 0,1 г.; линейка измерительная по ГОСТ 427 от 0 до 300 мм.

Межповерочный интервал- 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.021 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерения массы».

ТУ 4577-056-95335915-2010 «Станки балансировочные БМ. Технические условия»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип станков балансировочных БМ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства, в эксплуатации и после ремонта в соответствии с Государственной поверочной схемой.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ27.В21691, выданный органом по сертификации продукции и услуг автономная некоммерческая организация «Новгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации - НОВОТЕСТ » 30.04.2010 г.

Изготовитель: ЗАО «ГАРО-ТРЕЙД», 173003,г.Великий Новгород,
ул.Большая Санкт-Петербургская, д 64.

Директор ЗАО «ГАРО-ТРЕЙД»

